

19. Вентиляция	шт.	138	состояние удовлетворительное				07.05.2024г.	
20. Дымкожухи	шт.	69	состояние удовлетворительное				07.05.2024г.	
21. Оголовки	шт.	12	состояние удовлетворительное					
22. Абонентские почтовые ящики	шт.	69	состояние удовлетворительное					
23. Электрооборудование								
Сборка «Заход/Выход»		1	присутствует					
Исправность запорных устройств			в исправном состоянии					
Надежность крепления			крепление надежное					
ВРУ/ВРЩ-	шт.	1						
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков								
Пользовное освещение	шт.	24	Светодиодные светильники СА-7008		1 шт. под №1	февраль 2023г.	Выполнена смена светодиодного светильника наружного освещения	
Уличное освещение подъездов	шт.	2	РКУ-250					
Исправность и наличие выключателей	шт.	4	состояние удовлетворительное					
Исправность и наличие патронов			отсутствует					
Проверка закрепления распределительных коробок	шт.	4	закрепление надежное			нонь 2023г.	Испытание сети на напряжение, измерение тока по фазам (4 под.)	
Проверка отсутствия оголенных проводов	шт.		отсутствует			нонь 2023г.	Выполнен мелкий ремонт электропроводки (4 под.)	
Электрошиты		20	состояние удовлетворительное					
Приборы учета э/энергии			Меркурий 230					
2.4.1. Изопровода	м	6 м	состояние удовлетворительное				Требуется покраска	

Главный инженер

 Зейналов М.И.

Начальник ПТО

 Яковлева Ю.А.

Инженер ПТО

 Григорьевна Е.С.

Инженер ПТО

 Головинникова М.В.

Мастер участка по эксплуатации зданий и сооружений

 Сенюк А.В.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электрохозяйства

 Новоходский С.И.